



SPIS. ZN.:

Klobouky u Brna 15.2.2010

Č.J.: 45/10-330
VYŘIZUJE: Yveta Jančová
TEL.: 519 361 578
FAX: 519 361 592

**E.ON Distribuce a.s.,
IČO 28085400
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice**

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| OBECNÍ ÚŘAD Borkovany | Číslo dopor.: 004569 - KLOBOUKY |
| Došlo dne: 16.2.10 | Zpracovatel: |
| Ój.: 44/2010 | Ukládací znak: 0330 |
| Příloha: | |

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.1.2010 podal

**E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
kterého zastupuje E.ON Česká republika ,s.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice,
kterou zastupuje Miroslav Šraga , Chalůpky 436, Moravský Žižkov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Borkovany , příp.vNN, Sláma

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 845, 846, 7617 v katastrálním území Borkovany.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o přípojku do rodinného domu , bude vybudována 1ks el. přípojky vodiči NFA2X 4x25 v trase cca 0,062km a to odbočením ze stávajícího podpěrného bodu JB č. 158 mezi RD č.p. 161 a 324. Nové vodiče budou vedeny přes nový JB 9/300 p.b.č. 158A ukončeny na novém betonovém stožáru typ JB 9/300 č. 158 B zabudovaném na p.č. 7617 - vlastník obec Borkovany dále budou svedeny v chrániče UPMR40 a FXP40 a ukončeny v pojistkové skříni SP200/PSP1P umístěné na JB ve výšce cca 3m.Pojistková skříň bude osazena pojistkami gG 40 A

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při umístění stavby musí budou dodrženy podmínky z vyjádření :

► Dle vyjádření E.ON ČR s.r.o. ze dne 7.12.2009

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace .
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000Sb v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
4. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí OPDs Židlochovice tel. 547 231 063.
5. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce .
6. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností .
7. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo jeho odkrytí .
8. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení .
10. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800225577.

► Dle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 3.12.2010

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění a normy související „ČSN 33 21 60 !Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích . § 3 bod b.1., příloha č.3 kap.II.čl.1.,4. a 5)
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury -vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5, příloha č. 3 kap.XII.čl.1).
- e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných

mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti .

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě Dana Panáková (tel.720752454),(dále POS) , V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu , stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě .Odkryté vedení zabezpečit proti poškození , odcizení a prověšení .

h) V místech , kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy , rozvaděče , na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK . Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti , aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 boid b.1, příloha č.3 kap.IV.čl.3 a 4.)

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK , je povinen vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím .Až po následné kontrole je oprávněn provést zához .

j) Pomocná zařízení (patníky , kontrolní měřicí objekty , označnický , nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry , střešníky , konzoly apod.), které jsou součástí vedení , není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna .

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození .Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS .Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)není oprávněn měnit niveletu terénu , vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací , parkovišť , vjezdů aj.)

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 342100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby pokaždé , a to ve všech případech , kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK

o) Je povinen každé zjištěné , nebo způsobené poškození , případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové společnosti Telefónica O2 Czech Republic , a.s. na telefonní číslo 800 184 054.

► Dle vyjádření Vak Břeclav a.s. ze dne 31.12.2010

1. Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytýčení stáv. vodovodního řádu PVC DN 100mm u provoz.stř. vodovodů Hustopeče (tel. 519 411475 nebo 519 411 058) v místě stavby .

2. Stavebními pracemi nesmí být narušena bezpečnost a funkčnost vodovodu a nesmí být změněna hloubka krytí potrubí .

3. Podpěrný bod (rozvaděč) musí být umístěn mimo ochranné pásmo vodovodu ve smyslu § 23 zák. č. 274/201Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (tzn.1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu na obě strany novela zákona č. 76/2006 Sb., mění ochranné pásmo v souvislosti s hloubkou).Ke kontrole dodržení ochranného pásma vodovodu bude přizván zástupce provoz stř. vodovodů Hustopeče. O kontrole bude sepsán zápis .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád .

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 7.1.2010 podal žadatel E.ON Distribuce a.s.F.A.Gerstnera 6 , České Budějovice zastoupená E.ON ČR ,s.r.o. F.A.Gerstnera 6 , České Budějovice , zastoupen Miroslavem Šragou , Chaloupky 436, Moravský Žižkov žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby přípojky vNN, Sláma v Borkovanech na pozemku parcela č. 845,846,7617 v katastrálním území Borkovany .

Řízení o návrhu bylo zahájeno dnem , kdy návrh , kterým se zahajuje řízení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů , (dále jen „správní řád“), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu .

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 8.1.2010 - 25.1.2010 na Městském úřadě v Kloboukách u Brna a zveřejněna dálkovým přístupem dále na Obecním úřadě Borkovany .

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a se schváleným územním plánem obce Borkovany , který byl schválen dne 10.11.1995 změna 27.9.2007. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 7.12.2009
- Telefónica O2 Czech Republic , a.s. ze dne 3.12.2009
- JMP a.s. ze dne 8.12.2009
- Vak Břeclav a.s. ze dne 31.12.2009
- Obec Borkovany ze dne 7.12.2009
- Smlouva s vlastníkem pozemku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad dále při místním šetření zjistil , že žadatel splnil povinnosti dle §87 odst. 2 stavebního zákona, informace o jeho záměru byla vyvěšena na veřejně přístupném místě .

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v průběhu územního řízení zkoumal , které osoby , jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich , včetně sousedních pozemků a staveb mohou být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena a splňují postavení účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona . Přitom zjistil , že v tomto konkrétním případě se jedná o stavebníka tj. E.ON Distribuce a.s. F.A.Gerstnera 6, České Budějovice a vlastníka pozemků Obec Borkovany ,a dále vlastníky sousedních pozemků a staveb tj. Sláma Radek, Těšany 244 , slámová Lenka , Těšany 244, Ing. Jan Čižmár , Souběžná 35 , Brno , Stanislav Ondrůj , Borkovany 161 , Radoslava Ondrujová , Borkovany 161 , Vak Břeclav a.s. , Telefónica O2 Czech Republic , a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly podány

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Yveta Jančová
referent stavebního úřadu



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 16.2.2010

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem 16.2.2010 WWW.BORKOVANY.CZ

OBEC BORKOVANY

IČO: 283 029

691 75 Borkovany 279

tel./fax: 519 419 418

e-mail: starosta@borkovany.cz

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 15.2.2010 ve výši 1000,- Kč na podatelně Městského úřadu Klobouky u Brna .

Obdrží:

účastníci řízení dle §85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou)

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice-plná moc

E.ON Česká republika ,s.r.o., F.A.Gestnera 2151, 370 49 České Budějovice-plná moc Šraga Miroslav, Chaloupky 436 , Moravský Žižkov

Obec Borkovany, Borkovany

účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

VaK Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, P.O.BOX 134, 130 11 Praha

Radek Sláma, 664 54 Těšany 244

Lenka Slámová, 664 54 Těšany 244

Ing. Jan Čížmár, Souběžná 35, 636 00 Brno

Stanislav Ondrůj, 691 75 Borkovany 161

Radoslava Ondrůjová, 691 75 Borkovany 161