

SPIS. ZN.: OZP/5442/19/492
Č.J.: MUH/ 40722/19/492
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová
TEL.: 519 441 080
E-MAIL: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích: 02.07.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „**Borkovany – splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod**“ na pozemcích parc.č. KN 309 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 75 (druh pozemku/ostatní plocha ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno), 381/1 (druh pozemku/ ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 361/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 359/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 350 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 951/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 413 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a 412 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) v k.ú. Borkovany, kterou dne 01.03.2019 podal žadatel Obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279, IČO: 00283029 v zastoupení na základě plné moci Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „**Borkovany – splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod**“ na pozemcích parc.č. KN 309 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 75 (druh pozemku/ostatní plocha ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno), 381/1 (druh pozemku/ ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 361/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 359/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 350 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 951/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele), 413 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) a 412 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele) v k.ú. Borkovany.

Situace v území:

Stavební záměr je situován v okolí (evangelického) hřbitova v obci Borkovany.

Stavební objekty:

SO 01 – splašková kanalizace

SO 02 – dešťová kanalizace

SO 03 – vodovod

Druh a účel stavby:

Předmětem stavby je vybudování technické infrastruktury – splaškové kanalizace, rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a dobudování vodovodní sítě v dané lokalitě.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:*SO 01 – splašková kanalizace*

Stoka splaškové gravitační kanalizace „S1“ je trasována od napojení na plánované kanalizační rozvody v revizní šachtě ŠS.1 v místě křižovatky poblíž RD č.p. 141 a ukončena revizní šachtou ŠS.6 před RD č.p. 148.

Stoka splaškové gravitační kanalizace „S1-1“ je trasována od napojení na plánovanou stoku „S1“ v revizní šachtě ŠS.4 v místě křižovatky poblíž RD č.p. 244 a ukončena revizní šachtou ŠS.7 před stávající garáží.

Stoka splaškové gravitační kanalizace „S2“ je trasována od napojení na plánované kanalizační rozvody v revizní šachtě ŠS.8 od RD č.p. 278 a ukončena před RD č.p. 288 v revizní šachtě ŠS.11.

Stoky budou situovány do nezpevněné plochy, místní obslužné komunikace a silnice III/0513 (překopem).

Technické parametry SO 01 – splašková kanalizace

stoka	materiál potrubí	délka [m]	kanalizační odbočka
„S1“	PVC QUANTUM DN 300 mm SN12	179,36	7 ks Q-KGEA 300/150/45
„S1-1“	PVC QUANTUM DN 300 mm SN12	12,85	-
„S2“	PVC QUANTUM DN 300 mm SN12	38,97	1 ks Q-KGEA 300/150/45
Celkem		231,18	

Stoky splaškové kanalizace budou uvedeny do provozu až po vybudování kanalizační sítě (oddílné – splaškové) v celé obci zakončené ČOV.

SO 02 – dešťová kanalizace

- stoka „D“ – potrubí PVC QUANTUM DN 400 mm SN12 v délce 186,68 m

Stoka je trasována od RD č.p. 375 (napojení na stávající kanalizaci beton DN 500 mm) v revizní šachtě ŠD.1 a ukončena před RD č.p. 288 (napojení na stávající kanalizaci beton DN 400 mm) v revizní šachtě ŠD.7. Bude situována do nezpevněné plochy, místní obslužné komunikace a silnice III/0513 (překopem).

Stávající dešťová kanalizace beton DN 500 mm bude v rámci stavby odstraněn.

SO 03 – vodovod

- vodovodní řad „X“ – potrubí PE 100 RC 90/5.4 mm SDR 11 v délce 391,39 m, 2 podzemní hydrant

Vodovodní řad je trasován od napojení na stávající vodovodní řad litina Js 80 mm před RD č.p. 287 a ukončen v polní cestě poblíž jihozápadního rohu hřbitova a bude situován do nezpevněné

plochy, silnice III/0513 (pomocí řízeného protlaku), v místě obslužné komunikaci, v plánovaném podélném stání a v polní cestě.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Borkovany – splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod“ z 05/2018.

I. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 05/2018, kterou vypracoval Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 323/83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721, ČKAIT 1004803 – Jakub Luňák, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.3. v měřítku 1:500, projektové dokumentace Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 323/83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721, ČKAIT 1004803 – Jakub Luňák (situační výkres je součástí projektové dokumentace).
3. **Zprovoznění a užívání SO 01 splaškové kanalizace je podmíněno vybudováním a zprovozněním oddílné splaškové kanalizace ukončené ČOV v obci Borkovany, taktéž i realizace domovních přípojek a samotné připojení na splaškovou kanalizaci.**
4. Pro uskutečnění umístěvané stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 309, 75, 381/1, 361/1, 359/1, 350, 951/2, 413 a 412 v k.ú. Borkovany, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
5. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP pro obec Borkovany s účinností od 20. prosince 2012 je záměr v souladu.
Dotčená lokalita je součástí ploch s požadovaným/návrhovým funkčním využitím „Q“ – plochy veřejných prostranství, „Bs1“ („Z-I“) – plochy smíšené obytné a „D“ – plochy dopravní.
6. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
7. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
8. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.
9. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2022**
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
11. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
12. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
13. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK ze dne 15.08.2018, č.j.: KHSJM 44318/2018/BV/HOK:

Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších změn.

Pro provedení vodovodních rozvodů musí být použity materiály vhodné pro styk s pitnou vodou, při kolaudaci stavby musí být z uvedeného hlediska splněny požadavky ustanovení § 5 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších změn.

19. Bude dodrženo vyjádření Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 30.08.2019, zn. 15119/2018:

1. Před započítím prací bude povrch vozovky zařezán, po uložení kanalizace v celkové délce 13,0 m budou rýhy vyplněny řádně hutněnými konstrukčními vrstvami až po obrusnou vrstvu, která bude v tl. 10 cm provedena z asfaltového betonu; překopy budou prováděny po polovinách vozovky;
2. Křížení silnice bude provedeno protlačením chráničky o délce cca 8,0 m s min. krytím 1,2 od nivelety vozovky.
3. Startovací a cílová jáma bude mimo pozemek p.č. 75 v majetku JmK;
4. Po provedení úpravy silnice bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Jih k převzetí bezvadného povrchu vozovky a hloubky uložení chráničky.

20. Bude dodrženo stanovisko Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 11.10.2018, č.j.: BV/4321/2018-MV:

1. V uvedené lokalitě se nachází stávající zástavba a ostatní IS, který musí být respektovány. Dle PD dojde navrženým vodovodem (OP) k dotčení stávající zástavby a soukromých pozemků. Trasu vodovodu je nutné odsouhlasit jednotlivými majiteli soukromých pozemků. Při dalším návrhu umístění trvalých staveb budou muset tito majitelé respektovat OP navržených inženýrských sítí.
2. Navržený vodovod je třeba nechat zapsat jako věcné břemeno ke všem dotčeným parcelám na příslušném katastrálním úřadě. Zřízením věcného břemena a jeho zapsáním do LV bude zaručeno respektování vodovodu pro každého i budoucího majitele dotčených pozemků.
3. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS informovat o zahájení stavby – předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvat naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejich kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zaspání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem – spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
4. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací vytyčení telefonicky dohodnete s VAS provozním střediskem Židlochovice.
5. Veškeré manipulace na stávající vodovodní síti a stavební a montážní práce, které přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS, provoz Židlochovice. Zejména se jedná o připojování nových úseků potrubí na stávající řady a připojování přípojek.
6. Navržený vodovod pro veřejnou potřebu musí být uložen pod veřejně přístupným prostranstvím. I do budoucna musí zůstat volný přístup k vodovodu vně oplocení.
7. Ochranné pásmo (OP) navrhovaného vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m do DN 500 včetně vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k sítím nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a terénní úpravy.
8. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro navržený vodovod splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.

Technické podmínky pro vodovod:

1. Materiál potrubí vodovodu (PE 100 RC SDR 11) bude certifikovaný podle technické předpisu PAS 1075. Trubky musí být dvouvrstvé – vnější vrstva (10% jmenovité tloušťky stěny) modré barvy, vnitřní koextrudovaná vrstva (90% jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Trubky požadujeme v tyčovém provedení.
2. V rámci stavby musí být provedena revize navržených požárních hydrantů, kterou provede pracovník VAS (pan Trtílek tel. 734 510 461). Navržené podzemní hydranty mohou být určeny jako hydranty požární pouze v případě vyhovující zkoušky hydrantů (průtoky, tlaky). Doklad o revizi bude doložen ke kolaudaci stavby. Doporučujeme použít dvojčinný hydrant s předseznamem uzávěrem.

3. Upozorňujeme, že využít stávající podzemní hydrant (demontáž a přesun) je možno pouze v případě, že je stávající podzemní hydrant v odpovídajícím technickém stavu. Ke zhodnocení technického stavu a k odsouhlasení k možnost použití podzemního hydrantu musí být přizván zástupce VAS provozního střediska Židlochovice, případně podmíní osazení nového podzemního hydrantu.
4. Odstranění stávajícího řadu bude provedeno za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS provozního střediska Židlochovice.
5. Vodovodní armatury požadujeme z tvárné litiny opatřené těžkou protikorozi ochranou a s vnitřní ochrannou vrstvou. Vnitřní a vnější těžká protikorozi ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobních certifikátem.
6. Poklopy vodárenských armatur musí být z tvárné litiny min. GGG40, materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli. Poklopy musí být spolehlivě osazeny a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.). Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě zpevněné plochy.
7. Mezi vodovodními zařízeními a ostatní IS dodržte ČSN 73 6005 v souběhu i při křížení.
8. V místě křížení kabelů s vodovodními zařízeními kabely vložte do chráničky.
9. Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít značení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích.
10. Na potrubí je třeba uložit identifikační vodič životností odpovídající životnosti potrubí – měděný izolovaný vodič s dvojistou izolací CYY o průřezu min. 6 mm² a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány. Před kolaudací je nutné provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem VAS pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí a při použití frekvence 1 a 10 kHz (+/- 10%). O této kontrole je třeba ke kolaudaci doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.
11. Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s hlavní cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 označit osazením markerů (modrý 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500) pro možnost vytyčení trasy potrubí pomocí multifunkčního lokátoru markerů. Markery musí být geodeticky zaměřeny s patřičným popisem funkce (křížení s plynovodem, změna materiálu, změna dimenze apod.) a toto zaměření předáno jako součást zaměření vodovodu při kolaudaci. Počet a polohu markerů je třeba před kolaudací zkontrolovat lokátorem markerů. O kontrole je pro potřeby kolaudace třeba doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.
12. K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit modrobílou výstražnou pásku.
13. Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekci potrubí, a to včetně vody odebrané pro tyto účely z vodovodní sítě.
14. Ke kolaudaci stavby musí být doložen doklad o odzkoušení funkčnosti všech osazených armatur.
15. Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci geodetické zaměření vodovodu dle směrnice VAS (včetně markerů a výškového uložení před zasypáním).

Splašková a dešťová kanalizace

Při výstavbě splaškové a dešťové kanalizace dojde k dotčení plánovaného vodovodu, požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Systém splaškové a dešťové kanalizace nebude VAS přebírat do provozování.
2. Stavbu je nutné zkoordinovat se stavbou plánovaného vodovodu.
3. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Židlochovice.
4. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS.
5. Splaškovou a dešťovou kanalizaci je třeba v souběhu s vodovodem umístit do takové vzdálenosti, aby nebránily snadnému provádění jejich oprav nebo rekonstrukcí. Min. vzdálenost dle ČSN 736005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení můžeme respektovat pouze při křížení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách.
6. Požadujeme, aby byla před zásypem provedena kontrola neporušenosti vodovodu (vodovodních přípojek) ve všech místech dotčení s navrženými kanalizacemi a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na VAS, provozní středisko Židlochovice.
7. Dojde – li k poškození vodovodu (vodovodních přípojek), musí být neprodleně opraven odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

8. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Židlochovice.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu E.ON Česká republika, s. r. o., zn.: S40325-16271491 ze dne 21.08.2018:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů !!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!)
- 4) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 5) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika.
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

22. Bude dodrženo vyjádření Českomoravská telekomunikační s. r. o., ze dne 17.08.2018, č.j.: 0000001419:

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti CEMOTEL a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí

veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby se SEK.
 3. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu s katodovou ochranou.
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti CEMOTEL.
- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
 2. Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
 7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

23. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 676297/18 ze dne 24.07.2018:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

- III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279, IČO: 00283029.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.03.2019 žádost investora (dále jen stavebník) – obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279, IČO: 00283029 v zastoupení na základě plné moci Modrý Projekt s. r. o., Slováká 83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu vodního díla „Borkovany – splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod“ na pozemcích parc.č. KN 309, 75, 381/1, 361/1, 359/1, 350, 951/2, 413 a 412 v k.ú. Borkovany. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

- napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající

- napojení na technickou infrastrukturu řešeno vlastním napojením – viz předmět povolované stavby – SO 01 – splašková kanalizace, SO 02 – dešťová kanalizace, SO 03 – vodovod.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

- byla doložena závazná stanoviska

- stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 08.08.2018, č.j.: 3433-561/2018-1150

- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 06.09.2018, č.j.: MUH/64673/18/1

- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK ze dne 27.08.2018, ev.č.: HSBM-4-31-1/4-POKŘ-2018

- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 10.08.2018, zn.: PM-19963/2018/5203/Ko

- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 15.08.2018, č.j.: KHSJM 44318/2018/BV/HOK

- stanovisko SÚS JmK ze dne 30.08.2018, zn. 15119/2018

- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 01.10.2018, zn.: MUH/ 72220/18/357

a podmínky dotčených orgánů byly zpracovány do výrokové části rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající místní komunikace k příjezdu ke stavbě.

- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279, IČO: 00283029

- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279, IČO: 00283029

- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno

- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) - pozemky KN 349, 378, 363, 351/1, 351/2, 351/3, 352/3, 353/3, 362/3, 364/1, 361/2, 360, 359/2, 951/2, 4583, 4582, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573, 4572, 4571, 4569, 4568, 4565, 4564, 4561, 4560, 4557, 4556, 4553, 4552, 358, 357, 355, 354/1, 354/2, 345, 418/1, 417, 416, 415, 414, 457, 459, 461/3, 461/2, 394/2, 392, 393, 391, 390, 381,2, 388/3, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 82, 84, 80, 81, 79, 78, 77, 63, 64/2, 64/1, 254/1, 287, 380, 372/4, 369/2, 369/1, 367, 366, 368

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 15.05.2019 vedeným pod spisovou značkou: OZP/5442/19/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou

vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnily návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15-ti dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x paré projektová dokumentace (datum 05/2018)
- plná moc pro Modrý projekt s. r. o., Břeclav
- pověření – plná moc pro Michaelu Cibulkovou
- stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 08.08.2018, č.j.: 3433-561/2018-1150
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 06.09.2018, č.j.: MUH/64673/18/1
- stanovisko SÚS JmK ze dne 30.08.2018, zn. 15119/2018
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 01.10.2018, zn.: MUH/ 72220/18/357
- vyjádření CETIN ze dne 24.07.2018, č.j.: 676297/18
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 01.08.2018, zn. E7456-16266082
- souhlas E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 21.08.2018, zn. S40325-16271491
- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 24.07.2018, zn. 5001762688
- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK ze dne 27.08.2018, ev.č.: HSBM-4-31-1/4-POKŘ-2018
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 10.08.2018, zn.: PM-19963/2018/5203/Ko
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 15.08.2018, č.j.: KHSJM 44318/2018/BV/HOK
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – OD ze dne 22.11.2018, č.j.: MUH/92674/18/352
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – OD ze dne 26.11.2018, č.j.: MUH/93031/18/352
- vyjádření PČR ze dne 02.08.2018, č.j.: KRPB-174093-2/ČJ-2018-060406-PAZ
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Jihomoravský kraj
- vyjádření Vodárenská akciová společnost, a. s. ze dne 11.10.2018, č.j.: BV/4321/2018-MV
- vyjádření Českomoravská telekomunikační s. r. o. ze dne 17.08.2018
- plán kontrolní prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námítky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2019

Sejmuto dne: 22. 4. 2019

Vyvěšeno v elektronické podobě dne: 4. 4. 2019 - 22. 4. 2019

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmuto


Poplatek:

Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem je od poplatku osvobozeno – položka 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:
(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

Obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279

v zastoupení **Modrý Projekt s. r. o., Slovacká 83, 690 02 Břeclav, IČO: 04223721**

Česká telekomunikační s. r. o., 691 75 Borkovany 383

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

349, 378, 363, 351/1, 351/2, 351/3, 352/3, 353/3, 362/3, 364/1, 361/2, 360, 359/2, 951/2, 4583, 4582, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573, 4572, 4571, 4569, 4568, 4565, 4564, 4561, 4560, 4557, 4556, 4553, 4552, 358, 357, 355, 354/1, 354/2, 345, 418/1, 417, 416, 415, 414, 457, 459, 461/3, 461/2, 394/2, 392, 393, 391, 390, 381,2, 388/3, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 82, 84, 80, 81, 79, 78, 77, 63, 64/2, 64/1, 254/1, 287, 380, 372/4, 369/2, 369/1, 367, 366, 368

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02 Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jeřábkova 4, 602 00 Brno

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

OU Borkovany, 691 75 Borkovany 279